

# **ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРСКИЙ LDP-A**

Паспорт

ЛСЕА.469436.224-02 ПС

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Пульт диспетчерский LDP-A (далее Пульт) предназначен для использования в качестве настольного переговорного устройства в системе громкоговорящей связи (СГС).

1.2 Наименование изделия: LDP-A

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.224-02

Сведения об изготовителе:

ООО «Линсис».

Адрес: Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Куфониная, д.32, помещ.1-9,21

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: [www.lin-sys.ru](http://www.lin-sys.ru)

E-mail: [support@lin-sys.ru](mailto:support@lin-sys.ru).

1.3 Прежде чем начать работу необходимо ознакомиться с данным паспортом и руководством по эксплуатации на Пульт ЛСЕА.469436.224-02 РЭ. В таблице 1 указаны технические характеристики Пульта.

Таблица 1

| Наименование параметра                      | Значение     |
|---------------------------------------------|--------------|
| Интерфейс связи                             | Аналоговый   |
| Напряжение питания, номинальное, В          | 48 DC        |
| Допустимое отклонение напряжения питания, В | 24...72      |
| Потребляемый ток в дежурном режиме, А       | 0,07         |
| Потребляемый ток максимальный, А            | 0,28         |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц         | 120 - 20000  |
| Выходная мощность встроенного динамика, Вт  | 10           |
| Звуковое давление, дБ                       | 81           |
| Звуковое давление максимальное (30 см), дБ  | 96           |
| Температурный режим эксплуатации, °С        | - 20 ... +55 |
| Степень защиты оболочки, по ГОСТ 14254-96   | IP42         |
| Материал корпуса                            | Алюминий     |
| Вес не более, кг                            | 1,5          |
| Срок службы, лет не менее                   | 12           |

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ И МАРКИРОВКА

2.1 При поставке Пульт комплектуется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № | Наименование                | Обозначение           | Кол-во |
|---|-----------------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Пульт LDP-A                 | ЛСЕА.469436.224-02    | 1 шт.  |
| 2 | Паспорт                     | ЛСЕА.469436.224-02 ПС | 1 шт.  |
| 3 | Руководство по эксплуатации | ЛСЕА.469436.224-02 РЭ | 1 шт.* |
| 4 | Блок питания 220/48 В       |                       | 1 шт.  |
| 5 | Разъем подключения «DS-4»   |                       | 1 шт.  |

\*Допускается поставлять 1 экземпляр РЭ на 10 изделий Пульт LDP-A

2.2 Пульт маркируется: **LDP-A12-BM**

### 3 ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Рисунок 1

3.1 Внешний вид пульта представлен на рисунке 1. Пульт оборудован встроенным микрофоном и динамиком. Габаритные размеры пульта без внешнего микрофона: 256 x 143 x 53 мм. Высота внешнего микрофона - 420 мм.

3.2 Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства. Порядок программирования режима работы указан в Руководстве оператора «Оборудование громкоговорящей связи» ЛСЕА.469436.005 РЭ1.

### 4 МОНТАЖ

Порядок подключения Пульта:

- всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу и ремонту. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства;
- выполните подключение линий связи и питания к Пульту согласно руководству по эксплуатации ЛСЕА.469436.224-02 РЭ и схеме связи.

### 5 УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Монтаж и ремонт Пульта производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации.

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества Пульта требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок на Пульт - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с даты приемки оборудования. Гарантия на Пульт не распространяется на следующие случаи:

- в его серийный номер были внесены изменения, номер был удален, или стал нечитаемым;
- имеются признаки самостоятельного ремонта;
- дефекты возникли вследствие некомпетентной установки, эксплуатации, обслуживания, а также несоблюдения условий транспортировки и хранения;
- повреждения вызваны факторами, не зависящими от ООО «Линсис», такими как скачки напряжения в сети питания, пожар, стихийные бедствия, катастрофы и т.п.

## 7 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Пульт транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60 °С до +60 °С,
- относительная влажность воздуха до 100 % при +25 °С.

7.3 В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с Пультом должна быть закрыта брезентом.

7.4 Пульт должен храниться в складских отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150, защищающих его от воздействия атмосферных осадков, паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.5 В складских помещениях, где хранится Пульт, должна обеспечиваться температура от плюс 5 до плюс 40 °С, при относительной влажности до 65 % при температуре 20 °С.

## 8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Пульт не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация Пульта может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

|             |                    |   |
|-------------|--------------------|---|
| Пульт LDP-A | ЛСЕА.469436.224-02 | № |
|-------------|--------------------|---|

Изделие изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_  
год, месяц

\_\_\_\_\_  
личная подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

МП